



Wrocław, 20.03.2025 r.

ZAPROSZENIE
do składania ofert
na dostawę i montaż drzwi przesuwanych otwieranych automatycznie
(Zapytanie ofertowe)

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000 zł.

I. Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 00632038, tel. 71 306 44 69, faks 71 306 48 67, email do szpitala: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl. Adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

II. Opis przedmiotu zamówienia. CPV 44221230-6, 45421100-5

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy i montażu drzwi przesuwanych otwieranych automatycznie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy cztery sztuki drzwi przesuwanych i zamontuje je w miejscach przygotowanych wcześniej pod ich montaż przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia zawierają „Załącznik nr 1 – Wytyczne Zamawiającego do montażu drzwi przesuwanych”, „Załącznik nr 2 – karta produktu drzwi przesuwanych”, „Załącznik nr 3 - projekt umowy” oraz „Załącznik nr 4 – rzut poziomy ze wskazaniem boksów konsultacyjnych”.

Zamówienie realizowane jest z budżetu Ministerstwa Zdrowia w ramach udzielonej dotacji celowej na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Marciniaka” na podstawie zawartej umowy nr DOI/FM/SMPL/89/MDSOR/2023/120/369 pomiędzy Zamawiającym a Skarbem Państwa – Ministerstwem Zdrowia, na podstawie:

- 1) Uchwały nr 173 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Program inwestycyjny modernizacji podmiotów leczniczych” (M.P. poz. 908)
- 2) Art. 5 ust. 4, 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz 1758, z późn. zm.);
- 3) Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);
- 4) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238 poz. 1579);

III. Wymagania Zamawiającego w stosunku do oferentów:

1. Zamawiający wymaga, aby Oferent w cenie ryczałtowej usługi skalkulował czynności związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia tj. dostawę, montaż drzwi przesuwanych wraz z oprzyrządowaniem oraz serwisowanie urządzeń w okresie gwarancyjnym, dojazd do siedziby Zamawiającego i inne koszty wynikające z kompleksowej usługi wymaganej przez Zamawiającego dla wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do 8 tygodni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zamówienia przesłanego na adres e-mail.
3. Przedmiot zamówienia należy zamontować do 90 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

1. Wypełniony druk „OFERTA WYKONAWCY”.
2. Aktualny wpis właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

3. Oświadczenie o oferowanym asortymencie potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie RP.
4. Materiały z danymi technicznymi producenta w języku polskim (np. instrukcje użytkowania lub inne) potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane oraz nazwę handlową dla oferowanego produktu (drzwi przesuwnych).

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści Zapytania Ofertowego emailem na adres: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

Ofertę cenową wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów) na adres email: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl w terminie do dnia **27 marca 2025 r. do godz. 10:00** z dopiskiem w tytule e-maila: „Dostawa i montaż drzwi przesuwnych otwieranych automatycznie”. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego pokój 1900 I piętro - Administracja w terminie wyznaczonym jak wyżej.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, złożone dokumenty będą nieczytelne lub będą budziły wątpliwość co do ich prawdziwości.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Wykonawcę lub mimo wezwania nie uzupełnienie w wymaganym terminie tych dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.
9. Złożenie oferty nie spełniającej wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożenie ofert na formularzach niezgodnych ze wzorami udostępnionymi przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty.

VIII. Termin związania ofertą :

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

IX. Kryterium

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną oferty.

X. Informacje dot. unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Od podjętej decyzji przez Zamawiającego dot. rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.
3. Wszelkie pisma składane przez Oferentów mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej BIP Szpitala informację o rozstrzygnięciu postępowania.





Wytyczne dot. wykonania przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia dla drzwi w lokalizacji boksów obserwacyjnych nr 1 i 2 – dostawa, montaż oraz uruchomienie **drzwi automatycznych teleskopowych.**

Wytyczne dot. drzwi:

- napęd drzwi montowany wewnątrz pomieszczenia,
- drzwi dwuskrzydłowe otwierane w lewo,
- otwarcie drzwi (aktywacja napędu) z przycisków klawiszowych montowanych na ścianie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
- zabezpieczenie światła przejścia kurtynami podczerwieni (czujnikami, które po wykryciu przeszkody w trakcie zamykania otworzą drzwi),
- sterownik kluczykowy, umożliwiający za pomocą użycia kluczyka przełączanie drzwi na jeden z trzech trybów: funkcję działania automatyczną, sterowania ręcznego i zablokowania drzwi (zamknięcia na stałe),
- przycisk awaryjnego otwierania z wew. i zew. strony pomieszczenia (przycisk umożliwiający otwarcie w sytuacji awarii lub zdarzenia niepożądanego wymagającego szybkiego otwarcia np. zablokowanych drzwi bez użycia kluczyka),
- funkcja otwierająca drzwi z akumulatora po zaniku zasilania 230V,
- napęd oraz skrzydła malowane w kolorze RAL 7035,
- skrzydła drzwi przeszklone, szkło bielone,

Opis przedmiotu zamówienia dla drzwi w lokalizacji boksów obserwacyjnych 7 i 8 – dostawa, montaż oraz uruchomienie **drzwi automatycznych przesuwnych.**

Wytyczne dot. drzwi:

- napęd montowany od strony zewnętrznej pomieszczenia,
- drzwi dwuskrzydłowe otwierane centralnie w lewo i prawo,
- otwarcie drzwi (aktywacja napędu) z przycisków klawiszowych montowanych na ścianie, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym,
- zabezpieczenie światła przejścia kurtynami podczerwieni (czujnikami, które po wykryciu przeszkody w trakcie zamykania otworzą drzwi)
- sterownik kluczykowy, umożliwiający za pomocą użycia kluczyka przełączanie drzwi jeden z trzech trybów: funkcję działania automatyczną, sterowania ręcznego i zablokowania drzwi (zamknięcia na stałe),
- przycisk awaryjnego otwierania z wew. i zew. strony pomieszczenia (przycisk umożliwiający otwarcie w sytuacji awarii lub zdarzenia niepożądanego wymagającego szybkiego otwarcia np. zablokowanych drzwi bez użycia kluczyka)
- funkcja otwierająca drzwi z akumulatora po zaniku zasilania 230V,
- napęd oraz skrzydła malowane w kolorze RAL 7035,
- skrzydła przeszklone, szkło bielone,